उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of the Executive Engineer

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 प्रयागराज।
Provincial Division P.W.D Prayagraj
26 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज।
26 Kasturba Gandhi Marg Prayagraj
Mail: eedpwdallahabad.gmail.com

पत्रांकः– 2156/15 दिनांकः– 04/05/2026

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
प्रयागराज

विषयः– एनी बेसेन्ट सरस्वती विद्या मन्दिर, छोटा बघाड़ा, प्रयागराज (अंग्रेजी माध्यम) को एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक/31165–67/2025–26 दिनांक 28.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एनी बेसेन्ट सरस्वती विद्या मन्दिर, छोटा बघाड़ा, प्रयागराज (अंग्रेजी माध्यम) के विद्यालय की मान्यता हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 के अन्तर्गत विद्यालय भवन की जांच कराकर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में दिनांक 22.04.2026 को खण्ड के अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया गया, निरक्षणोंपरान्त चेक लिस्ट भरकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–

1. प्रमाण पत्र
2. चेक लिस्ट

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
प्रयागराज

पत्रांकः–
दिनांकः– / /2026

प्रतिलिपिः–

1. सहायक अभियन्ता (तृतीय) प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, प्रयागराज।
2. प्रधानाचार्य, एनी बेसेन्ट सरस्वती विद्या मन्दिर, छोटा बघाड़ा, प्रयागराज (अंग्रेजी माध्यम)।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
प्रयागराज

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of the Executive Engineer

प्रान्तीय खण्ड लोनिवि प्रयागराज।
Provincial Division P.W.D Prayagraj
36 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज।
36 Kasturba Gandhi Marg Prayagraj
Mail: eepdpwdallahabad@gmail.com

पत्रांक:—

दिनांक:— / / 2026

प्रमाण पत्र / प्रतिवेदन

जनपद प्रयागराज में स्थित एनी बेसेन्ट सरस्वती विद्या मन्दिर, छोटा बघाड़ा, प्रयागराज (अंग्रेजी माध्यम) के विद्यालय भवन का स्थलीय निरीक्षण खण्ड के सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22.04.2026 को किया गया। निरीक्षण उपरान्त यह प्रथम दृष्टया सुरक्षित पाया गया। इस सम्बन्ध में तैयार की गई सत्यापन चेक लिस्ट संलग्न है।

संलग्नक: विद्यालय भवन सत्यापन चेक लिस्ट

अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
प्रयागराज

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
प्रयागराज

विद्यालय भवन की एन.बी.सी. प्रदान करने हेतु चेकलिस्ट

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दू भवन की चेक लिस्ट	जांच आख्या
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हाँ ।
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	नहीं ।
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है ?	हाँ ।
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्ग मी0) है ?	हाँ ।
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हाँ ।
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है?	हाँ ।
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ ।
8	क्या पहुच मार्ग (Approach Road) की चौडाई न्यूनतम 12 मी0 है ?	हाँ ।
9	क्या भवन की छत RCC की बनी है ? यदि नही तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नही लाई गयी ?	हाँ ।
10	क्या भवन की दीवारे ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है ?	हाँ ।
11	क्या भवन की दीवारों/छतो में केक है ?	नहीं ।
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्युनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0 है ?	हाँ ।
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौडाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है ?	हाँ ।
14	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिडकियों में लकडी का प्रयोग तो नही किया गया है?	नहीं ।
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे है?	हाँ ।
16	क्या कक्ष के दरवाजे का न्यूनतम माप (चौडाई 1.0 मी0 ऊँचाई 2.0 मी0 है ?	हाँ ।
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिल या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ ।
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चोडाई न्यूनतम 1500 मिमी0 ट्रेड 300 मिमी0 तथा राईजर 150 मिमी0 है?	हाँ ।
19	क्या भवन के कक्षो से जाने की अधिकतम दूरी 22.50 मी0 है?	हाँ ।
20	क्या भवन का रसोई मुख्य भवन में स्थित है?	हाँ ।

CHAI
AG

विद्यालय भवन की एन.बी.सी. प्रदान करने हेतु चेकलिस्ट

क.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दू	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हाँ ।
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	नहीं ।
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है ?	हाँ
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्ग मी0) है ?	हाँ ।
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हाँ ।
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है?	हाँ ।
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ ।
8	क्या पहुच मार्ग (Approach Road) की चौडाई न्यूनतम 12 मी0 है ?	है
9	क्या भवन की छत RCC की बनी है ? यदि नही तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नही लाई गयी ?	हाँ ।
10	क्या भवन की दीवारे ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है ?	हाँ ।
11	क्या भवन की दीवारों/छतो में केक है ?	नहीं ।
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्युनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0 है ?	है ।
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौडाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है ?	हाँ ।
14	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिडकियों में लकडी का प्रयोग तो नही किया गया है?	नहीं ।
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे है?	हाँ ।
16	क्या कक्ष के दरवाजे का न्यूनतम माप (चौडाई 1.0 मी0 ऊँचाई 2.0 मी0 है ?	हाँ ।
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिल या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ ।
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चोडाई न्यूनतम 1500 मिमी0 ट्रेड 300 मिमी0 तथा राईजर 150 मिमी0 है?	हाँ ।
19	क्या भवन के कक्षो से जाने की अधिकतम दूरी 22.50 मी0 है?	हाँ ।
20	क्या भवन का रसोई मुख्य भवन में स्थित है?	हाँ ।

CHAI
AG

21	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं ।
22	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नही किया गया? छत मे ज्वलनशील फाल्स सीलिंग तथा दीवारो पर वुडेन पैनलिंग तो नहीं है?	नहीं ।
23	क्या भवन की छत पर पानी की टंकी है?	हाँ ।
24	क्या भवन के मुख्य द्वार के अतिरिक्त निकास की व्यवस्था है?	हाँ ।
25	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का (Structural Stability) प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है?	हाँ ।
	<u>विद्युत व्यवस्था चेक लिस्ट</u>	
26	क्या भवन से विद्युत की लो–वोल्टेज लाईन की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 2.5 मी0 एवं होरीजोल्टल दूरी 1.2 मी0 है?	हाँ
27	क्या भवन से विद्युत की हाई– वोल्टेज लाईन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 2.5 मी0 एवं होरीजोल्टल दूरी 1.2 मी0 है?	नहीं ।
28	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग स्विच एवं अन्य ईक्विपमेन्ट ISI मार्क सामग्री द्वारा बदले गये है ?	नहीं
	<u>अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी चेक लिस्ट</u>	
29	क्या विद्यालय मे भवन, छात्रो तथा अध्यापकों का आग एवं दैवीय आपदाओं से सामुहिक बीमा कराया गया है?	हाँ ।
30	क्या भवन में अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Spinkler system) सहित स्थान पर लगे है?	हाँ ।
31	क्या भवन मे फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लान्सेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ ।
32	क्या विद्यालय कि छात्रों/अध्यापको को समय–समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया गया है?	हाँ ।

CHAI.
AE